

Dott. Geol. Andrea PETRI
Via Dante Alighieri 23
Castelfiorentino (FI)
Cell. 3382115567

Con la presente si intende integrare a quanto richiesto dal genio civile di Bacino Arno Toscana centro sede di Firenze, per quanto riguarda il PUA zona IUAC1 Loc. Profeti Castelfiorentino.

Classe di fattibilità idraulica 3 con la prescrizione dell'innalzamento del piano di calpestio dell'area e dei parcheggi ad almeno 0,50 m dalla quota marciapiedi, si attueranno inoltre le prescrizioni già contenute nel regolamento urbanistico.


Classe geomorfologica di fattibilità 2 non avendo fenomeni morfologici particolari.

Fattibilità sismica 3 con la prescrizione di eseguire una campagna geognostica e sismica adeguata, a cui abbiamo già adempiuto in fase di approvazione PUA.

La classe di Fattibilità generale dell'intervento è quindi da considerarsi la 3 con le prescrizioni previste.

Castelfiorentino 07.10.2016

Dott. Geol. Andrea Petri



— — — LIVELLO ATTUALE DEL TERRENO DI LOTTIZZAZIONE

QUOTE PLANIMETRICHE scala 1:1000
QUOTE ALTIMETRICHE scala 1:200

