



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile di Bacino Arno
Toscana Centro
Sede di Firenze

Oggetto: Comune di Castelfiorentino

P.U.A. zona IUA1 loc Profeti

Deposito n. 3298 del 26.07.2016, a Controllo Obbligatorio

Esito del controllo in merito alle indagini idrauliche, sismiche e geologiche (53/R/2011)

Al Comune di Castelfiorentino

Alla Città Metropolitana di Firenze

Con la presente si comunica, per quanto di nostra competenza (53/R/2011), l'esito positivo del controllo della pratica in oggetto, con le seguenti prescrizioni :

- sia attribuita una classe di pericolosità geologica e sismica di valore numerico non inferiore a quello della corrispondente classe di pericolosità ;
- si concorda con la prescrizione di "risistemare l'attuale sistema di drenaggio delle acque meteoriche", che potrà essere convenientemente realizzato anche mediante l'innalzamento del piano di calpestio dell'area edificando e realizzando eventuali parcheggi per lo meno 0.5m al di sopra del prospiciente marciapiede. Stante le suddette prescrizioni di natura idraulica, sarà da attribuire una classe di fattibilità idraulica non inferiore alla 3.

Il Dirigente

Ing. Leandro Radicchi

Simoncini/Documenti/castelfiorentino.3298.bis